



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Цедек Минералс». ОГРН: 1077847142658.

Место нахождения и фактический адрес: Улица Кирова, дом 114, литер Б, помещение 2, город Магнитогорск, Челябинская область, Российская Федерация, 455007. Телефон: +7 (3519) 22-81-49. Адрес электронной почты: office@cemeq.ru.

в лице генерального директора Кремнева Павла Алексеевича

заявляет, что

Теплообменные секции аппаратов воздушного охлаждения, вместимость от 0,1 до 5,0 м³, расчетное давление до 16,0 МПа, рабочая среда газ, пар, жидкость, группы рабочих сред 1 и 2, категория оборудования 1 и 2 в соответствии с приложением № 1 ТР ТС 032/2013

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Цедек Минералс»

Место нахождения и фактический адрес: Улица Кирова, дом 114, литер Б, помещение 2, город Магнитогорск, Челябинская область, Российская Федерация, 455007. Адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица Трудовая, дом 2/1, город Октябрьский, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 452615

продукция изготовлена в соответствии с

ТВЕЦ.061639.003 ТУ "Аппараты воздушного охлаждения. Технические условия"

код ТН ВЭД ЕАЭС 8419 50 000 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании


Протокол испытаний № 1115/18 от 28.06.2018 Испытательной лаборатории потенциально опасных объектов Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", аттестат аккредитации № RA.RU.21ГСО1, заключение № 282, 282/1 от 24.04.2018 по ультразвуковому контролю качества сварных соединений, заключение № 282/2 по капиллярному контролю качества сварных соединений лаборатории неразрушающего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технологический сервис», свидетельство об аттестации № 18A110075, заключение № 86-18РК от 25.04.2018 по контролю качества сварных соединений радиографическим методом лаборатории неразрушающего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Уралконтрольсервис», свидетельство об аттестации № 01A110122, акт № 584 о проведении гидравлических испытаний от 25.04.2018, паспорт сосуда, работающего под давлением, обоснование безопасности ТВЕЦ.061639.003 ОБ, руководство по эксплуатации 1-799.00.000.0.0 РЭ, расчет на прочность ОХМ 18.040.00.00.000 РР, сборочный чертеж ОХМ 18.040.00.00.000 СБ, сертификаты на материалы и комплектующие изделия.

Схема декларирования 1д.

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия", ГОСТ Р 51364-99 "Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия". Условия хранения, срок хранения и назначенный срок службы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.06.2023 включительно.


(подпись)



Кремнев Павел Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.MH10.B.01132

Дата регистрации декларации о соответствии 29.06.2018